| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: BELVERDE | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Dióxido de cloro | — | 0,10 | 0,30 | — | — | 3 | 3 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 40 | 260 | — | — | 3 | 3 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 585 | 612 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,0 | 7,3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | <0,7 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloritos (mg/l ClO2) | 0,7 | 0,053 | 0,176 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cloratos (mg/l ClO3) | 0,7 | 0,05 | 0,076 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cálcio (mg/L Ca) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Magnésio (mg/L Mg) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Ácidos haloacéticos (µg/L) | 60 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Urânio (µg/L) | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tricloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Clorofórmio(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromofórmio(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromodiclorometano(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dibromoclorometano(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Pesticidas totais (µg/L): | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dimetenamida -P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento de Belverde demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho.

A Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website:

18.NOV.2026

| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: CASAL DO MARCO | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Dióxido de cloro | — | 0,16 | 0,24 | — | — | 9 | 9 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | <0,05 | <0,05 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 5 | 140 | — | — | 3 | 3 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 331 | 349 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,1 | 7,4 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | 3,38 | 3,38 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | 0,9 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,0050 | <0,0050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloritos (mg/l) | 0,7 | 0,143 | 0,200 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cloratos (mg/l) | 0,7 | 0,076 | 0,112 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | <0,40 | <0,40 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cálcio (mg/L Ca) | — | 38,8 | 38,8 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | 0,016 | 0,016 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,750 | <0,750 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | — | 125 | 125 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Magnésio (mg/L Mg) | — | 6,7 | 6,7 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 39 | 39 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 25,9 | 25,9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | 3,3 | 3,3 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | 8,2 | 8,2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ácidos haloacéticos (µg/L) | 60 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,10 | <0,00150 | <0,00150 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Urânio (µg/L) | 30 | 0,23 | 0,23 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | 2,64 | 2,64 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno(µg/L) | — | 1,95 | 1,95 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Tricloroeteno(µg/L) | — | 0,69 | 0,69 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | 0,31 | 0,31 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clorofórmio(µg/L) | — | 0,31 | 0,31 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Bromofórmio(µg/L) | — | <0,20 | <0,20 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Bromodiclorometano(µg/L) | — | <0,10 | <0,10 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Dibromoclorometano(µg/L) | — | <0,10 | <0,10 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas totais (µg/L): | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida -P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento de Casal do Marco demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho.

A Vereadora do Pelouro do Desporto, Agua e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água
e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website:

18. Nov. 2026

| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: CRUZ DE PAU | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 149/2026 de 24 de Julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29 | 29 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29 | 29 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Dióxido de cloro | --- | 0,10 | 0,20 | --- | --- | 29 | 29 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | <0,05 | <0,05 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 98 | --- | --- | 7 | 7 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 362 | 398 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,1 | 7,6 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | 5,48 | 5,48 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | <0,7 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,0050 | <0,0050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro (mg/L B) | 1,0 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloritos (mg/l ClO2) | 0,7 | <0,005 | 0,155 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Cloratos (mg/l ClO3) | 0,7 | 0,018 | 0,184 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | <0,40 | <0,40 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | 36,7 | 36,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,750 | <0,750 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | 108 | 108 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | 3,9 | 3,9 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio (µg/L Se) | 10 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 56 | 67 | 0 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 29,3 | 29,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | 3,1 | 3,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ácidos haloacéticos (µg/L) | 60 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,1 | <0,00150 | <0,00150 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Urânio (µg/L) | 30 | 0,11 | 0,11 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno(µg/L) | --- | <0,20 | <0,20 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Tricloroeteno(µg/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo[b]fluoranteno (µg/L) | --- | <0,020 | <0,020 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Benzo[k]fluoranteno (µg/L) | --- | <0,020 | <0,020 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Benzo[ghi]perileno (µg/L) | --- | <0,020 | <0,020 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno(µg/L) | --- | <0,020 | <0,020 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | 1,74 | 1,74 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clorofórmio(µg/L) | --- | 0,29 | 0,29 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Bromofórmio(µg/L) | --- | 1,29 | 1,29 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Bromodiclorometano(µg/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Dibromoclorometano(µg/L) | --- | 0,16 | 0,16 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas totais (µg/L): | 0,50 | <0,050 | <0,05 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida -P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento de Cruz de Pau demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho.

A Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website:

18. Nov. 2026

| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: FERNÃO FERRO | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Dióxido de cloro | — | 0,10 | 0,23 | — | — | 15 | 15 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | — | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 286 | 313 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | <2 | <5 | <5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 6,7 | 7,1 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | 0,75 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloritos (mg/l ClO2) | 0,7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloratos (mg/l ClO3) | 0,7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cálcio (mg/L Ca) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Magnésio (mg/L Mg) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| **Ácidos haloacéticos** (µg/L) | 60 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Urânio (µg/L) | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tricloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Clorofórmio (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromofórmio (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromodiclorometano (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dibromoclorometano (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Pesticidas totais (µg/L): | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dimetenamida -P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento de Fernão Ferro demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreo-Lei nº149/2026 de 24 de Julho.

A Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website:

18. Nov. 2026

| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTA MARTA | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho,procedeu-se à verificação da qualidade da água de rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30 | 30 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30 | 30 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Cloro | — | 0,20 | 0,40 | — | — | 30 | 30 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | <0,05 | <0,05 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 160 | — | — | 9 | 9 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 882 | 1078 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 6,7 | 7,0 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | <0,7 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,0050 | <0,0050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloritos (mg/l ClO2) | 0,7 | <0,005 | <0,005 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloratos (mg/l ClO3) | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | <0,40 | <0,40 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cálcio (mg/L Ca) | — | 96 | 96 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | 0,013 | 0,013 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,750 | <0,750 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | — | 317 | 317 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Magnésio (mg/L Mg) | — | 19 | 19 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 189 | 242 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 93 | 93 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | 6,1 | 6,1 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | 60,7 | 60,7 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal | 0,85 | 0,85 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ácidos haloacéticos (µg/L) | 60 | 2,4 | 2,4 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,10 | 0,00053 | 0,00053 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Urânio (µg/L) | 30 | 0,50 | 0,50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno(µg/L) | — | <0,20 | <0,20 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Tricloroeteno(µg/L) | — | <0,10 | <0,10 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | — | <0,020 | <0,020 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | 22,9 | 22,9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clorofórmio(µg/L) | — | 0,86 | 0,86 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Bromofórmio(µg/L) | — | 21,3 | 21,3 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Bromodiclorometano(µg/L) | — | <0,10 | <0,10 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Dibromoclorometano(µg/L) | — | 0,76 | 0,76 | — | — | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas totais (µg/L): | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida-P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento de Santa Marta demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho.

A Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água
e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website: 18. Nov. 2026

| Câmara Municipal do Seixal | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO SEIXAL | 3º TRIMESTRE |
|---|---|---|
| | ZONA DE ABASTECIMENTO: TORRE DA MARINHA | 2026 |

Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21 | 21 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 28 | 2 | 90% | 21 | 21 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) – Dióxido de cloro | — | 0,13 | 0,21 | 0 | 100% | 21 | 21 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 23 | — | — | 5 | 5 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 318 | 331 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,2 | 7,6 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <3 | <3 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,7 | <0,7 | 0 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloritos (mg/l ClO2) | 0,7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloratos (mg/l ClO3) | 0,7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cálcio (mg/L Ca) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Magnésio (mg/L Mg) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bisfenol A (µg/L) | 2,5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Ácidos haloacéticos (µg/L) | 60 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Soma PFAS (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Urânio (µg/L) | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tetracloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tricloroeteno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Trihalometanos - total (µg/L): | 100 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Clorofórmio(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromofórmio(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bromodiclorometano(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dibromoclorometano(µg/L) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| **Pesticidas totais** (µg/L): | 0,50 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Bentazona (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Imidaclopride (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Dimetenamida -P (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| M656PH051 (µg/L) | 0,10 | <0,030 | <0,030 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Glifosato (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| AMPA (µg/L) | 0,10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |

Os resultados analíticos obtidos na zona de abastecimento da Torre da Marinha demonstram que a água distribuída pelo município do Seixal não cumpre os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº149/2026 de 24 de Julho. Foram registados 2 incumprimentos no parâmetro bactérias coliformes e em ambos a causa foi inconclusiva. Foram realizadas análises de verificação, que não confirmaram o incumprimento. Verifica-se que se trata de uma situação pontual, que se encontra regularizada e sem risco significativo.

Vereadora do Pelouro do Desporto, Água e Saneamento, Espaço Público e Ambiente: Maria João Filipe Costa

Maria João Costa
Vereadora do Pelouro do Desporto, Água
e Saneamento, Espaço Público e Ambiente

Data da publicitação no website:

18.NOV.2026